



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 456, г. Улан-Удэ, 670013

тел. (301-2) 41-25-74, факс: (301-2) 41-24-11, E-mail: org@03.rosпотребнадzor.ru <http://www.03.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«09» декабря 2019 г.

№ 331/1

г. Улан-Удэ
(место составления)

При проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения о проведении проверки заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Бальжановой В.Е. №512 от 26.11.2019 в отношении

Наименование юридического лица – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Хрусталик» г. Улан-Удэ

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН (ГРН) 10403029761
ИНН 0326021870

Юридический адрес: 670004 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Новгородская,8

Фактический адрес: 670004 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Новгородская,8

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

Выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем:
выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей):

- в туалетной группы №3, №6 стены не гладкие, частично отсутствует плиточный напольный материал, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусматривающего, что стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию;

указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения распространения заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушение п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, предусмотреть стены помещений в туалетной группы №3, №6 гладкими и имеющими отделку, допускающую уборку влажным способом дезинфекцию (полностью покрыть плиткой);

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Хрусталик» г. Улан-Удэ

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица либо гражданина

Законный представитель юридического лица

И.о. заведующей МБДОУ

детский сад №5 «Хрусталик»

Н.И. Налетова

подпись

Налетова Н.И.
фамилия, инициалы


Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в Управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия – п. 1 – 1 сентября 2020 г.

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.


Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по РБ
должность


_____ (подпись)

Борголов Б.Г.
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получил (а) «09» декабря 2019 г.

И.о. заведующей МБДОУ
детский сад №5 «Хрусталик»


_____ подпись

Налетова Н.
фамилия, инициалы