

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 9 / 1 / 9

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 5 «Хрусталик» г. Улан-Удэ (ОГРН 1040302976988, ИНН 0326021870)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. № 9 от «13» января 2021 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с

“ 20 ”	января	20 21	г. с	10 час.	00 мин.	до	11 час.	00 мин.	Продолжительность	1ч
“ 25 ”	января	20 21	г. с	16 час.	00 мин.	до	18 час.	00 мин.	Продолжительность	2ч
“ 11 ”	февраля	20 21	г. с	09 час.	00 мин.	до	11 час.	00 мин.	Продолжительность	2ч
“ 16 ”	февраля	20 21	г. с	14 час.	00 мин.	до	16 час.	00 мин.	Продолжительность	2ч

проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору майором внутренней службы Суриковой Ириной Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

Зданий, помещений, территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Хрусталик» г. Улан-Удэ (ОГРН 1040302976988, ИНН 0326021870), расположенных по адресам: г. Улан-Удэ ул. Новгородская, д. 8

(место пров_ наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с начальником сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Республике Бурятия» майором внутренней службы Петровым Виталием Васильевичем, Забхозом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Хрусталик» г. Улан-Удэ Грибовой Татьяной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается)

		и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	безопасности	только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается эксплуатация линолеума на путях эвакуации (коридор детского центра для детей инвалидов, лестничная клетка 2 этажа вблизи группы № 2, коридор) с неизвестными показатели пожарной опасности. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов.	п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	29.10.2021	
2.	Закрываются на замок с ключами двери эвакуационного выхода наружу из коридора детского детского центра для детей инвалидов.	п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	29.10.2021	
3.	На путях эвакуации (коридоры детского сада) отсутствует аварийное освещение.	ст.4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.105, п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»п.7.105, п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»	29.10.2021	
4.	Допускается эксплуатация потолочного покрытия на путях эвакуации (помещение музыкального зала, фойе центрального входа, коридор оранжереи) с неизвестными показатели пожарной опасности. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов.	п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	29.10.2021	
5.	Отсутствуют пожарные извещатели в коридоре группы 1,3,4,6, детского сада.	ст.ст. 4,5,6, ст.ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54	29.10.2021	

		Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 п. 13.3.2 СП 5.13130.2009		
6.	Размещены деревянные кабинки на путях эвакуации из группы № 2, препятствующие свободной эвакуации из группы	пп. "ж", п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	29.10.2021	
7.	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	29.10.2021	
8.	Не обеспечено наличие на дверях, из коридоров в лестничные клетки приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	29.10.2021	
9.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек №1, 2, выходов из здания детского сада, из коридоров из блока А, Б) (фактически ширина составляет: группа №1-1,14м, группа №2-1,15 м, выходы непосредственно наружу из здания сада составляют от 0,72 м. до 0,78 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	29.10.2021	
10.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	29.10.2021	
11.	Не обеспечено наличие пожарного шкафа ПК-5.	п.50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	29.10.2021	

12.	Допускается использование подвального этажа детского сада для хранения оборудования, мебели и других предметов.	п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.20	29.10.2021	
-----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Улан-Удэ по пожарному надзору Сурикова И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» февраля 2021 г.




Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Хрусталик» г. Улан-Удэ Тюрюханова Елена Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«16» февраля 2021 г.


(подпись)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Романовская Марина Сергеевна

Действителен с 06.06.2022 по 06.06.2023